



Processo: 2019.1.65.82.0

Interessado: FAU - MARANHÃO

Assunto: Execução dos serviços de reforma das Instalações Elétricas – 2ª fase, do Edifício Vila Penteado, da FAU/Maranhão – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP.

PERGUNTA: 1). É de nosso escopo a escavação e recomposição do piso da obra para execução do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas?

RESPOSTA: Faz parte do objeto e faz parte do escopo da contratada a escavação e recomposição do piso da obra para execução do Sistema de Descargas Atmosféricas.

PERGUNTA: 2). - Caso seja positivo, como devemos proceder quanto a elaboração da planilha?

RESPOSTA: Os custos o serviço de escavação e recomposição de solo estão contidos no item: 18.002.000003.SERV – Cordoalha de cobre nú para para-raios (seção 50 mm²), pois o preço deste item compreende o material e a sua instalação.