



ADENDO Nº 02 AO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 18/ 2022-SEF

- Execução da reforma para a substituição dos brises das fachadas, do Bloco "C" da Poli-Elétrica, da Escola Politécnica da USP.

Pelo presente ADENDO, esclarecemos:

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS:

1 - No DETALHE 10 do projeto Folha 2/2, está escrito:

"treliça plana soldada no perfil a cada fiada ver estrutura"

- a) Qual Estrutura é essa mencionada?
- b) Tem a especificação da treliça plana soldada ou um maior detalhamento?
- c) Em TODAS as fiadas dos elementos vazados serão instaladas treliças?

2 - No DETALHE 19 e 20 do projeto Folha 2/2:

Essas armações são para fazer o complemento com concreto para apoio dos elementos vazados?

RESPOSTA:

1(a) – Desenho 12, Ampliação Típica Estrutura-Fachada Sul. No caso da Fachada Norte, Desenho 13 – Ampliação Típica Estrutura-Fachada Norte.

1(b) – A SEF entende que os desenhos 12 e 13 citados na resposta anterior são suficientes para elaboração de proposta.

1(c) – Sim, em todas as fiadas dos elementos vazados serão instaladas as treliças.

2 – Sim, exatamente.

2 - Gostaria de ter acesso a COMPOSIÇÃO 01 (item 5.10 da planilha) e COMPOSIÇÃO 02 (item 6.1 da planilha) presente na planilha orçamentária. Preciso também das cotações, se tiver.

RESPOSTA:

As composições listadas apresentam insumos e cotações elaborados por empresa de orçamentos contratada pela SEF, não fornecemos tais documentos.

A empresa licitante deverá fazer as suas próprias cotações e composições de custos e ofertar o seu preço na licitação.

Ficam mantidos os termos do Edital, inclusive a data da entrega e abertura dos envelopes, designada para o dia 02.02.2023 às 14h30.

Este ADENDO integra o Edital respectivo, para todos os efeitos legais.

São Paulo, 23 de janeiro de 2023

Arq. GEMMA PONS VILLARDELL AGNELLI
Superintendente Substituta